

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ22.В.22557
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373205
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО НПП "Спецкабель". Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1. ОГРН: 1027739312281. Телефон (495) 921-40-99, факс (495) 730-57-19.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НПП "Спецкабель". Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1. ОГРН: 1027739312281. Телефон (495) 921-40-99, факс (495) 730-57-19.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕСТ-МОСКВА". Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1.
(наименование и местонахождение органа по сертификации)
*Почтовый адрес: 417418 г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, тел. (499) 129-26-00, факс (499) 124-99-96. ОГРН: 1027706009814. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.1ПБ22 выдан 04.07.2012г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели симметричные для сетей промышленной автоматизации с низким дымо- и газовыделением, марок: КТПЭфВнг(А)-LS, КТПЭфВнг(А)-LS, КТПЭВнг(А)-LS, КТПЭВнг(А)-LS, КТПЭфВнг(А)-LS, КТПЭВнг(А)-LS, КТПЭфнг(А)-HF, КТПЭфнг(А)-HF, КТПЭнг(А)-HF, КТПЭфнг(А)-HF, КТПЭнг(А)-HF, на напряжение до 300 В переменного тока частотой 50 Гц (см. приложение бланк № 0455403).
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
ТУ 16.К99-027-2005. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53315-2009 п.п. 5.3, 5.4, 5.5 (ПРПП 16 категория А, ПД1, ПД2), ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 (категория А),
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого)
ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний №№ 01-13-ПБ от 07.02.2013г., 02-13-ПБ, 03-13-ПБ от 11.02.2013г. ИЛ ООО НПП "Спецкабель" (Аттестат рег. № РОСС RU.0001.22ПБ77 от 24.09.2012г., 107082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 7, стр. 1)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) рег. № РОСС RU.ИСО4.К00292 от 14.12.2010г., выданный ОССК "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.13ИСО4)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.02.2013 по 11.02.2018



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия) А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) Н.А. Голышева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ22.В.22557

(обязательная сертификация)

ТР **0455403**

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 7400 8544	<p>Кабели симметричные для сетей промышленной автоматизации с низким дымо- и газовыделением, с однопроволочными медными жилами номинальным диаметром 0,64 и 0,98 мм или многопроволочными жилами номинальным диаметром 0,78; 0,90; 1,2; 1,5 мм, скрученными из медных луженых проволок, с изоляцией из сплошного или пористого полиэтилена, экранированные, однопарные, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности или из безгалогенной полимерной композиции, на напряжение до 300 В переменного тока частотой 50 Гц, марок:</p> <p>КППЭфВнг(А)-LS, КППнЭфВнг(А)-LS, КППЭВнг(А)-LS, КППнЭВнг(А)-LS, КПпЭфВнг(А)-LS, КПпЭВнг(А)-LS, КППЭфнг(А)-HF, КППнЭфнг(А)-HF, КППнЭнг(А)-HF, КППЭнг(А)-HF, КПпЭфнг(А)-HF, КПпЭнг(А)-HF</p>	ТУ 16.К99-027-2005



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.А. Голышева