

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ22.В.22072
(номер сертификата соответствия)

ТР 0626830
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО НПП "Спецкабель". Адрес: 107082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 7, стр. 1.
(наименование и место нахождения заявителя)
ОГРН: 1027739312281. Телефон (499) 268-08-55, факс (499) 268-08-55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НПП "Спецкабель". Адрес: 107082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 7, стр. 1.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
ОГРН: 1027739312281. Телефон (499) 268-08-55, факс (499) 268-08-55.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕСТ-МОСКВА". Почт.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский просп., д. 31, тел. (499) 729-26-00. ОГРН: 1027706009814. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ22 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабель симметричный для цифровых систем передачи, марка КСПвЭВ, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, экранированные, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с числом пар от 1 до 21, с номинальным диаметром жил 0,40 мм, на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300 В (см. приложение бланк № 0068573) ТУ 16.К99-004-01. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
35 7400

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 12-10-пб от 15.03.2010г. ИЛ КП ООО НПП "Спецкабель" (Аттестат рег. № ССПБ.RU.ИК.117 от 26.04.2009г., 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 7, стр. 1)


Акт о результатах анализа состояния производства № 23 от 17.08.2009г. ОС ПП "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № ССПБ.RU.ПБ22 от 23.04.2009г., 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.31)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) рег. № РОСС RU.ИСО4.К00203 от 14.12.2007г., выданный ОССК "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.13ИС04).


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.03.2010 по 17.03.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Н.А. Голышева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ22.В.22072

(обязательная сертификация)

ТР 0068573

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|---|---|
| ГОСТ Р 53315-2009 | "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" | Класс пожарной опасности ПРГО1 |
| ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 | "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1 – 2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытаний при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смещением газов" | Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного кабеля |




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Н.А. Голышева