

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00646
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661007
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО НПП «Спецкабель». Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1. ОГРН: 1027739312281. Телефон (495) 921-40-99, факс (495) 921-40-99.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НПП «Спецкабель». Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1. ОГРН: 1027739312281. Телефон (495) 921-40-99, факс (495) 921-40-99.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели для систем сигнализации и передачи данных при рабочем напряжении 300 В включительно, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции с низкой токсичностью продуктов горения, марки: КПСВВнг(A)-LSLTx, КПСВЭВнг(A)-LSLTx (с ном. сеч. жил от 0,5 до 2,5 мм²), выпускаемые по ТУ 16.К99-002-2003 с изм. №№ 001 от 31.03.2004 г., 002 от 20.07.2005 г., 003 от 20.02.2007 г., К99.004-2009 от 13.07.2009 г., К99.007-2011 от 12.12.2011 г. Серийный выпуск.
(описание объекта сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
35 8100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) путем выполнения требований ГОСТ Р 53315-2009; ПРГП 16 – по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 (категория А); ПД 1 – по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, ПППМ 1 - по ГОСТ 12.1.044-89*.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС
код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний №№ 97 с/к-2011, 96 с/к-2011, 71 с/см-2011 от 26.12.2011 г., ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) № РОСС RU.ИСО4.К00292 от 14.10.2010 г. Орган по сертификации систем менеджмента качества "РОСТЕСТ-МОСКВА" № РОСС RU.0001.13ИСО4 Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2011 по 25.12.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

А. В. Ржанковский