

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0285389



Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 020 03888

Срок действия с 13 июля 2012 г. по 12 июля 2017 г.

Аккредитованный орган по сертификации ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»

220029, РБ, г. Минск, ул. Красная, 8, тел./факс + 375 17 288-16-41

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная

ООО НПП «Спецкабель», 107082, г.Москва, ул. Б. Почтовая, д.7, стр.1, Российская Федерация

и представленная на сертификацию под наименованием
кабели симметричные для систем безопасности гибкие, огнестойкие,
на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300 В (см. приложение)

серийное производство

код ОКП

код ТН ВЭД ТС 8544 49 300 0

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:
ГОСТ 18404.0-78, СТБ 1951-2009

Заявитель (изготовитель, продавец): ООО НПП «Спецкабель»

107082, Российская Федерация, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.7, стр.1

код УНП

Сертификат выдан на основании:

а) документов: акт о результатах анализа состояния производства от 29.11.2011
Учреждения «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов
деятельности» МЧС Республики Беларусь

б) протоколов испытаний: АИЛ «БЕЛЛИС», ВУ/112 02.1.0.0001,
протоколы №№ 101-12-0700, 101-12-0702 от 09.07.2012

Инспекционный контроль осуществляет: БЕЛЛИС

Особые отметки:

Дополнительная информация:

Показатель пожарной опасности – ПРГП 1 (категория А), ППСТ 1



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор

Ю.А. Пашник

подпись, фамилия

А.В. Сиводел

подпись, фамилия

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.11. 020 03888 от 13.07.2012

Кабели симметричные для систем безопасности гибкие, огнестойкие, на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300 В:

№ п/п	Марка	Номинальный диаметр жил, мм	Номинальное сечение жилы, мм ²	Число пар
1.	КСБГнг(A)-FRHF	0,78; 0,90; 1,10; 1,20; 1,50; 2,00	0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4
2.	КСБГКнг(A)-FRHF			
3.	КСБГСнг(A)-FRHF			
4.	КСБГСКнг(A)-FRHF			
5.	КСБГнг(A)-FRLS			
6.	КСБГКнг(A)-FRLS			
7.	КСБГСнг(A)-FRLS			
8.	КСБГСКнг(A)-FRLS			
9.	КСБГКнг(A)-FRHF			
10.	КСБГСКнг(A)-FRHF			
11.	КСБГКнг(A)-FRLS			
12.	КСБГСКнг(A)-FRLS			

Всего: 12 (двенадцать) позиций.

Руководитель Органа
по сертификации

Ю.А. Пашик

Эксперт-аудитор

А.В. Сиводел

