



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ46.B.63164

Серия RU № 0097175

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ-МОСКВА",
 Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, г. Москва,
 Нахимовский просп., 31, Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893, Факс: (495) 6682893,
 Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46, 07.05.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель",
 Адрес: 107082, Россия, город Москва, улица Б.Почтовая, дом 7, строение 1,
 Почтовый адрес: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5,
 Телефон: 84959214099, Факс: 84957305719, E-mail: info@spscable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель",
 Адрес: 107082, Россия, город Москва, улица Б.Почтовая, дом 7, строение 1,
 Почтовый адрес: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5

ПРОДУКЦИЯ Кабели для систем электроники, не распространяющие горение, в том числе огнестойкие, с номинальным сечением многопроволочных токопроводящих жил от 0,2 до 2,5 кв.мм, изолированных поливинилхлоридным пластиком пониженной пожарной опасности или кремнийорганической резиной, с числом жил от 2 до 37, с экраном или без экрана, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, или из безгалогенной полимерной композиции, или из безгалогенного термопластичного полиуретана, для работы при напряжении переменного тока до 300 В частотой 50 Гц, марок: КЭВВнг(A)-LS, КЭВЭВнг(A)-LS, КЭРсПнг(A)-FRHF, КЭРсЭПнг(A)-FRHF, КЭРсУнг(D)-FRHF, КЭРсЭУнг(D)-FRHF.
 Серийный выпуск. ТУ 16.К99-046-2011

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 45-2014-тртс от 03.04.2014г., 46-2014-тртс, 47-2014-тртс от 04.04.2014г. испытательный центр ООО НИЦ «Кабель-Тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ32 от 03.07.2013г. по 03.07.2018г.),
 Акт о результатах анализа состояния производства № 20-220 от 10.07.2013г. ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46 от 07.05.2013г. до 07.06.2015г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69. Срок службы не менее 30 лет.
 Показатели пожарной опасности: ПРГП 16 категория А, ПРГП4 категория D, ПД1, ПД2, ПО1

СРОК ДЕЙСТВИЯ 08.04.2014 ПО 07.04.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

А.Б. Савкин
 (инициалы, фамилия)

О.Н. Круглова
 (инициалы, фамилия)